



# Produktsertifikat

## Nr. 3084

SINTEF Byggforsk bekrefter at

### **Oras Optima ettgreps kjøkkenbatterier, type 2733F og 2734F, med sertifisert tilslutning**

er i samsvar med kravene i

Merking og tungmetallutlekking etter NKB Produktregler 4  
NS-EN 817

Produktene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

**Oras Armatur AS**

Smeltingen 1  
0195 Oslo


Produsent:

Oras OY  
FI-26101 Rauma

Utstedt: 18.11.2014

Gyldig frem til: 01.01.2020

Produsenten har kontrollavtale med VTT i Finland



Steinar Klubben Nilsen  
Sertifiseringsleder